

安平町スマートファシリティシステム構築業務委託 質疑回答表【6月11日更新】

対象資料	ページ数	項目	質問内容	回答
-	-	-	最新の平面図および電気工事に関する図面についてご提供願います。	別紙「【平面図】安平町早来町民センター耐震改修他改修工事」および「安平町早来町民センター耐震改修他改修工事（電気設備工事）」のとおりです。
プロポーザル実施要領	3	10. 審査	プレゼンテーション実施の際、参加人数制限はございますでしょうか。	制限はありません。
プロポーザル仕様書	6	7. 業務管理	町民センター改修に伴う建築工事の現時点での工程表をご提供いただけませんかでしょうか。	別紙「町民センター改修建築工事工程表（仮）【2024.5.24】」のとおりです。
プロポーザル仕様書	3	5. 業務の範囲	<p>(1) 物品調達と別添資料1「図面」で数量が異なります。別添資料が正しいという認識で良いでしょうか。</p> <p>・仕様書記載数量</p> <p>①防犯カメラ19台</p> <p>③スマートロック及びライセンス利用料 28式</p> <p>別紙資料1「図面」</p> <p>・C:防犯カメラ 17台</p> <p>・E:電子錠 20箇所</p>	<p>仕様書記載「5. 業務の範囲」の数量が正しいものです。</p> <p>図面は、着手前における必要最小限で考えた設置箇所です。今回提案内容や、建物改修工事の施工状況により数量変更が想定されます。</p>
プロポーザル仕様書	6	6. 提供要件 (5)セキュリティ要件	安平町情報セキュリティポリシーをご開示いただくことは可能でしょうか？	<p>町では、安平町情報セキュリティに関する規則と安平町情報セキュリティ対策実施要綱を定めており、こちらは、町が情報システムにおいて保有する情報資産の管理及び処理方法に関し必要な事項を定めることにより、町民の財産、プライバシー等の保護及び適切な事務の運営を図り、もって職員及び行政事務に対する町民の信頼を確保することを目的としております。同規則と要綱に準拠して頂くことを想定した記載です。</p> <p>https://www.town.abira.lg.jp/gyosei/reiki/reiki_honbun/u323RG00000058.html</p> <p>https://www.town.abira.lg.jp/gyosei/reiki/reiki_honbun/u323RG00000059.html</p>

別添資料1	8	図面	1Fと2Fの風除室に取り付ける電子錠は内側の自動ドアに取り付けても構わないでしょうか。	内側の自動ドアに取り付けても構わないです。
別添資料1	8	図面	各電子錠について100V ACコンセントはお客様でご準備いただく認識でよろしいでしょうか。	電源線は別途用意します。
別添資料1	8	図面	各電子錠の電源が天井裏の場合、建築工事様で点検口は設置いただくことは可能でしょうか。	建築工事業者と協議の上で決定します。
別添資料1	8	図面	各電子錠の電源敷設にあたり、ドア内へ電源ケーブルを配線するための配管または穴の加工を建築工事作業で実施いただくことは可能でしょうか。	建築工事業者と協議の上で決定します。
-	8	図面	LAN配線系統確認のため、早来公民間(早来町民センター)について、現地調査を実施させていただくことは可能でしょうか？ 希望候補日：6月6日PM14:00~ or 6月7日AM 所要時間：3H弱	事前ご連絡いただければ6月6日、6月7日どちらも可能です。
プロポーザル仕様書	5	6. 提供要件 (3) 機能要件	イ. 電子錠システム ・施設の通信環境を利用し、インターネットによる管理が可能なこと。 ・遠隔操作による施錠、解錠が可能であること。ただし、施錠、解錠のスケジュール機能がある場合、リアルタイムでなくても良い。 上記は、インターネット経由で外部からの施錠管理を可能にすること。という認識で良いでしょうか。 例えば、管理業者が自宅や出先にての施錠、解錠を可能にするような認識でしょうか。	インターネット経由で外部からの施錠管理を可能にすること。という認識が良いです。

-	-	-	<p>火災報知器との連動は必要でしょうか。</p> <p>火報信号を受信してのパニックオープンは必要でしょうか</p>	<p>必須条件ではありません。</p>
プロポーザル仕様書	4	6. 提供要件 (3) 機能要件	<p>ア.施設予約システム</p> <p>「・一般ユーザは、利用料金を含む自身の予約状況を一覧表形式で閲覧・印刷ができること。」</p> <p>こちらの印刷については、ブラウザの印刷機能で構わないでしょうか。</p> <p>また、予約状況を一覧表形式とありますが、必須の機能でしょうか。</p>	<p>ブラウザの印刷機能で構いません。</p> <p>予約状況の一覧表形式での表示は必須となります。</p>
プロポーザル仕様書	5	6. 提供要件 (3) 機能要件	<p>ア.施設予約システム</p> <p>「・管理者及び一般ユーザに対し、1か月及び1週間、1日等のフォームで表示が可能であること。」</p> <p>こちらは、切り替え機能かと思いますが、必須の機能でしょうか。</p>	<p>切り替えは必須ではありません。運用・利用に支障のない最適な表示をお願いします。</p>
プロポーザル仕様書	5	6. 提供要件 (3) 機能要件	<p>ア.施設予約システム</p> <p>「・予約申請において曜日指定、日時指定等による一括登録が可能であること。」</p> <p>こちらの一括登録の機能は必須の機能でしょうか。</p>	<p>一括登録は必須としませんが、予約申請者にとって利用しやすいような機能構築をお願いします。</p>
プロポーザル仕様書	5	6. 提供要件 (3) 機能要件	<p>ア.施設予約システム</p> <p>「・管理者によりcsvファイルから予約データの一括登録が可能であること。」</p> <p>こちらの機能は必須でしょうか。</p>	<p>必須となります。</p>
プロポーザル仕様書	5	6. 提供要件 (3) 機能要件	<p>ア.施設予約システム</p> <p>「・管理者により登録済みの予約データを検索し、一括変更・削除が可能であること。」</p> <p>こちらの一括という機能は必須でしょうか。</p>	<p>必須となります。</p>

プロポーザル仕様書	5	6. 提供要件 (3) 機能要件	イ.電子錠システム 「・システムのメンテナンス中及び停電を伴う有事の際にも、解錠、施錠が可能であること。」 こちらは、いわゆる物理鍵の解錠、施錠という事で構わないでしょうか。	物理鍵での解錠、施錠という事で構いません。
プロポーザル仕様書	5	6. 提供要件 (3) 機能要件	イ.電子錠システム 「・csvファイルのインポートによる電子錠解錠暗証キーの一括登録が可能であること。」 こちらについては、想定される用途や目的などをご教示いただくことは可能でしょうか。	団体利用により暗証キーの大量発行が必要な際、管理者側で任意のキーを作成するためとなります。
プロポーザル仕様書	5	6. 提供要件 (3) 機能要件	イ.電子錠システム 「・利用者からの施設予約システムへの予約に対し、予約日時、施設に応じて暗証キーを自動発行し、任意の日時に利用者へ通知することが可能であること。」 こちらのリマインド機能は必須でしょうか。	リマインド機能は必須ではありません。
-	-	-	施設予約において拠点を追加する場合の費用（リモートロック無しパターン）と追加連絡頂きました件、追加想定拠点1拠点における以下をご教授願います。 ・施設のタイプ(ホール系施設、非ホール系施設、体育施設、学校施設等) ・管理する室タイプと数	この件については、特定の建物を想定したものではありません。拠点の横展開をした時の費用を提示していただきたく、追加連絡しました。 予約システムに建物を1つ追加した場合の単価（導入費用および維持費用）について、ご提示していただければと思います。また、ホール系や体育施設等といった拠点の種別により費用が大きく変わるのであれば、そのパターンでもご提示下さい。
-	-	-	・施設予約において拠点を追加する場合の費用（リモートロック連動パターン）と追加連絡頂きました件、追加想定拠点1拠点における以下をご教授願います。 ・施設のタイプ(ホール系施設、非ホール系施設、体育施設、学校施設等) ・管理する室タイプと数 ・リモートロックで管理する室場数量	この件については、特定の建物を想定したものではありません。拠点の横展開をした時の費用を提示していただきたく、追加連絡しました。 予約システムに拠点を1つ追加した場合と自動施錠箇所を1つ追加した場合の単価（導入費用および維持費用）について、ご提示していただければと思います。また、ホール系や体育施設などといった拠点の種別により費用が大きく変わるのであれば、そのパターンでもご提示下さい。
-	-	-	各機器の予備機につきましてはどのように考えればよいでしょうか。	今回の業務において、予備機という考え方はありません。実際の施工で過不足が生じた場合は、契約後に設計変更等で対応する予定です。